



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND\_SPb@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности Невского района**

Санкт-Петербург, улица Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

**Предписание № 2-19-473/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразова-  
тельная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга ИНН 7811066887

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объект

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича № 2-19-473 от 21 апреля 2015г. года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 28 мая 2015 г. старшим инспектором ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Романовой Юлией Валерьевной проведена внеплановая выездная проверка **объекта защиты – детский сад № 28 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.29,корп.2,лит.Э** Совместно с директором Большаковым И.В..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации в тамбуре при входе	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки эвакуационных путей на1-м этаже здания ( левое крыло здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	

3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей вдоль лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж (эвакуационная лестница с выходом непосредственно наружу в левом крыле здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей вдоль лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж (основная лестница в левом крыле здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей вдоль лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж (эвакуационная лестница с выходом непосредственно наружу в правом крыле здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей вдоль лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж (основная лестница в правом крыле здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей на 2-м этаже (правое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г.	
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей на 2-м этаже (левое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г	
9.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей на 2-м этаже (общий коридор здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г	
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа с 1-го по 3-й этаж (эвакуационная лестница с выходом непосредственно наружу в правом крыле здания)	ППР в РФ п.35	01.05.2016г	
11.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа с 1-го по 3-й этаж (эвакуационная лестница с выходом непосредственно наружу в левом крыле здания)	ППР в РФ п.35	01.05.2016г	

12.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен эвакуационных путей на 3-м этаже здания ( правое крыло)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13*	01.05.2016г	
13.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки эвакуационных путей на 3-м этаже здания ( левое крыло здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г	
14.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола эвакуационных путей на 3-м этаже здания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2016г	
15.	Помещение технического назначения (вентиляционной камеры) не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1 ст.1 ч.1ст.6 СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.05.2016г	
16.	Выход с лестничной клетки на кровлю здания предусмотрен не через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.(правое крыло здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1 ст.1 ч.1ст.6 СП 4.13130.2013 п.7.6	01.05.2016г	
17.	Выход с лестничной клетки на кровлю здания предусмотрен не через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.(левое крыло здания)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. ч.1 ст.1 ч.1ст.6 СП 4.13130.2013 п.7.6	01.05.2016г	
18.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для samozакрывания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6. Свод правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.7. СНиП 21-01-97* п.6.18*.	01.05.2016г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Ю.В.Романова

28 мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

«    »    2015 г.